

Bewertungsmatrix zur Ermittlung der Stärke der Brandsicherheitswache (BSW) für Veranstaltungen in Versammlungsstätten

Teil A Angaben des Betreibers

1	Veranstaltung					
2	Veranstaltungsort					
3	Betreiber					
4	Veranstalter (Ansprechpartner, Erreichbarkeit)					
Parameter		Gefährdungsstufen			Wert	Gefährdungskriterien (Beispiele)
5	Veranstaltungsart	Klasse A 0	Klasse B 3	Klasse C 6		Klasse A: Vorträge, Kongresse, Orchester-, Sportveranstaltungen, Modeschauen Klasse B: Ausstellungen/Messen/Märkte, Theatervorführungen, Tanzveranstaltungen/Bälle Klasse C: Faschingsveranstaltungen, Pop-/ Rockkonzerte, Silvesterparty, Mottopartys
6	Erwartete, gleichzeitige Besucherzahl	<400 Pers. 0	400-1500 Pers. 3	>1500 Pers. 6		Besucherzahl , die gleichzeitig zur Veranstaltung erwartet wird (maximaler Einlass)
7	Hilfsbedürftigkeit des Publikums	Gering 0	Mittel 3	Erhöht 6		Gering: Wenige Kinder, mobile Besucher Mittel: Durchschnittliche Anzahl von Kindern, durchschnittliche Anzahl von Besuchern mit Einschränkungen Erhöht: Sehr hoher Kinderanteil, viele Besucher mit Einschränkungen
8	Wahrscheinlichkeit der Brandentstehung	Gering 0	Mittel 8	Erhöht 16		Gering: Kein offenes Feuer, keine Verbrennungsmotoren, geringe Anzahl elektr. Betriebsmittel Mittel: Umfangreiches Catering mit Brennpaste, Verwendung von Kerzen, umfangreiche elektr. Betriebsmittel Erhöht: Pyrotechnik, Umgang mit offenem Feuer, Verbrennungsmotoren, Ausschreitungen zu erwarten, mehr als zwei Kriterien aus der Gefährdungsstufe "Mittel"
9	Schwierigkeit der Branderkennung und Räumung	Gering 0	Mittel 8	Erhöht 12		Gering: Normale Bestuhlung, keine umfangreichen Ein- und Aufbauten, BMA vorh. + übersichtliche Gebäudestruktur Mittel: Branderkennung durch umfangreiche Ein- und Aufbauten erschwert, BMA vorh. + unübersichtliche Gebäudestruktur, keine BMA + klare Gebäudestruktur Erhöht: Meldergruppen der BMA werden außer Betrieb genommen, keine BMA + unübersichtliche Gebäudestruktur
10	Vorhandene Brandlasten	Gering 0	Mittel 6	Erhöht 12		Gering: Eingebrachte Materialien (Dekoration, Requisiten, Ausstattung, Exponate etc.) schwerentflammbar Mittel: Zahlreiche Materialien (Ausschmückungen, Requisiten, Ausstattung, Exponate etc.) normalentflammbar Erhöht: Besondere Brandlasten durch hohen Anteil derer in Form von Ausschmückungen, Requisiten, Ausstattungen (>200m ² Aktionsfläche) oder Exponate/ Einrichtungen mit besonderer Brandgefahr
11	Summe					
12	Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen und Szenenflächen mit mehr als 200m ² Grundfläche muss eine Brandsicherheitswache anwesend sein (§41, Abs. 2 VStättVO).					
13	Mannschaftsstärke					Summe -> Wert bis 10 = keine BSW Summe -> Wert 11-30 = 1/1 BSW Summe -> Wert ab 31 = 1/2 BSW
14	Anzahl der Besucher		insgesamt Mannschaftsstärke			ermittelter Wert unter Punkt 13 gilt bis zu einer Besucherzahl von Max. 2000 Personen. Pro weitere angefangene 1000 Besucher jeweils um 1 BSW-Kraft erhöhen (ab 5000 Besucher nach vorheriger Rücksprache mit der Brandschutzdienststelle)
15	<i>Anmerkung: Die Einrichtung einer Sanitätswache ist nicht Gegenstand dieser Matrix</i>				Ort / Datum / Unterschrift Betreiber	

Teil B Bewertung der Brandschutzdienststelle

				Bemerkung
16	Bewertung des Betreibers wird anerkannt	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
17	Rücksprache mit Betreiber erforderlich	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
18	Einsatzstärke BSW	Ort / Datum Unterschrift Brandschutzdienststelle		